

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/02/24 07:10	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	1.5E+00
	2023/02/25 07:15	0.0	0.001	< 3.4E+00	—	< 4.3E-01	2.8E+00
	2023/02/26 07:16	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.9E-01	1.1E+00
	2023/02/27 07:20	0.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 5.7E-01	1.4E+00
	2023/02/28 07:27	0.0	0.001	< 3.6E+00	—	< 5.8E-01	2.5E+00
	2023/03/01 07:30	0.0	0.001	6.6E+00	< 8.7E+00	< 6.8E-01	1.9E+00
	2023/03/02 07:17	0.0	0.001	4.8E+00	—	< 6.4E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2023/02/24 07:20	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.6E-01	< 6.0E-01
	2023/02/25 07:25	0.0	0.004	< 3.4E+00	—	< 4.9E-01	< 7.6E-01
	2023/02/26 07:26	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 7.0E-01
	2023/02/27 07:25	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 7.4E-01
	2023/02/28 07:17	0.0	0.004	< 3.6E+00	—	< 4.1E-01	< 5.0E-01
	2023/03/01 07:40	0.0	0.005	3.0E+00	< 8.6E+00	< 5.0E-01	< 5.9E-01
	2023/03/02 07:12	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 3.7E-01	< 5.4E-01
K排水路	2023/02/24 06:00	0.0	0.007	6.6E+00	—	< 7.8E-01	4.1E+00
	2023/02/25 06:00	0.0	0.008	3.5E+00	—	< 5.9E-01	2.8E+00
	2023/02/26 06:00	0.0	0.007	5.9E+00	—	< 4.9E-01	3.0E+00
	2023/02/27 06:00	0.0	0.008	4.6E+00	—	< 4.3E-01	3.6E+00
	2023/02/28 06:00	0.0	0.008	5.0E+00	—	< 5.1E-01	2.9E+00
	2023/03/01 06:00	0.0	0.006	5.0E+00	1.1E+02	< 3.9E-01	4.6E+00
	2023/03/02 06:00	0.0	0.007	5.3E+00	—	< 7.0E-01	3.7E+00
BC排水路	2023/02/24 06:00	0.0	0.002	< 2.6E+00	—	< 5.4E-01	< 6.3E-01
	2023/02/25 06:00	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.7E-01	< 7.2E-01
	2023/02/26 06:00	0.0	0.002	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 5.1E-01
	2023/02/27 06:00	0.0	0.002	< 3.5E+00	—	< 5.8E-01	< 6.4E-01
	2023/02/28 06:00	0.0	0.002	< 3.9E+00	—	< 4.9E-01	< 6.1E-01
	2023/03/01 06:00	0.0	0.012	< 3.8E+00	< 8.7E+00	< 4.3E-01	< 6.4E-01
	2023/03/02 06:00	0.0	0.011	< 3.2E+00	—	< 6.8E-01	< 7.0E-01
D排水路	2023/02/24 07:15	0.0	0.019	< 3.3E+00	—	< 5.8E-01	< 6.7E-01
	2023/02/25 07:20	0.0	0.026	< 3.4E+00	—	< 3.6E-01	< 5.5E-01
	2023/02/26 07:21	0.0	0.016	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	< 6.4E-01
	2023/02/27 07:15	0.0	0.023	< 3.0E+00	—	< 4.4E-01	< 5.5E-01
	2023/02/28 07:22	0.0	0.017	< 3.6E+00	—	< 4.6E-01	< 5.2E-01
	2023/03/01 07:35	0.0	0.013	< 2.6E+00	< 8.6E+00	< 3.8E-01	< 5.8E-01
	2023/03/02 07:20	0.0	0.010	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/13 07:03	< 2.7E+00	< 6.0E-01	1.1E+00
物揚場排水路	2023/03/13 07:13	< 2.7E+00	< 4.4E-01	1.1E+00
K排水路	2023/03/13 06:00	1.4E+01	< 5.8E-01	1.4E+01
BC排水路	2023/03/13 06:00	< 3.7E+00	< 7.3E-01	< 7.1E-01
D排水路	2023/03/13 07:08	< 2.7E+00	< 5.8E-01	< 7.0E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は9.5 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。