

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/03 07:32	0.0	0.002	< 2.7E+00	—	< 4.4E-01	1.6E+00
	2023/03/04 07:20	0.0	0.001	4.5E+00	—	< 6.4E-01	2.0E+00
	2023/03/05 06:55	0.0	0.001	< 3.1E+00	—	< 7.4E-01	1.4E+00
	2023/03/06 07:10	0.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 6.4E-01	1.4E+00
	2023/03/07 07:10	0.0	0.001	3.3E+00	—	< 5.2E-01	1.7E+00
	2023/03/08 07:15	0.0	0.001	4.4E+00	< 6.9E+00	< 4.1E-01	1.4E+00
	2023/03/09 07:27	0.0	0.001	< 2.9E+00	—	< 6.9E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2023/03/03 07:40	0.0	0.004	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	< 6.3E-01
	2023/03/04 07:30	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 5.0E-01	< 7.4E-01
	2023/03/05 07:05	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 7.2E-01	7.2E-01
	2023/03/06 07:20	0.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 5.4E-01	< 6.9E-01
	2023/03/07 07:20	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 4.7E-01	< 6.6E-01
	2023/03/08 07:25	0.0	0.004	< 2.8E+00	9.1E+00	< 4.0E-01	8.2E-01
	2023/03/09 07:22	0.0	0.007	< 2.9E+00	—	< 4.9E-01	< 6.0E-01
K排水路	2023/03/03 06:00	0.0	0.008	8.4E+00	—	< 8.3E-01	5.9E+00
	2023/03/04 06:00	0.0	0.008	6.8E+00	—	< 4.1E-01	4.3E+00
	2023/03/05 06:00	0.0	0.008	7.0E+00	—	< 7.0E-01	4.2E+00
	2023/03/06 06:00	0.0	0.007	3.9E+00	—	< 6.1E-01	3.0E+00
	2023/03/07 06:00	0.0	0.008	5.2E+00	—	< 4.9E-01	3.1E+00
	2023/03/08 06:00	0.0	0.007	4.6E+00	1.0E+02	< 3.5E-01	3.1E+00
	2023/03/09 06:00	0.0	0.007	5.6E+00	—	< 4.6E-01	3.1E+00
BC排水路	2023/03/03 06:00	0.0	0.010	< 3.1E+00	—	< 4.8E-01	< 4.8E-01
	2023/03/04 06:00	0.0	0.011	< 3.2E+00	—	< 5.0E-01	< 4.7E-01
	2023/03/05 06:00	0.0	0.010	< 3.3E+00	—	< 4.3E-01	4.7E-01
	2023/03/06 06:00	0.0	0.013	< 3.0E+00	—	< 5.0E-01	< 5.4E-01
	2023/03/07 06:00	0.0	0.012	< 3.1E+00	—	< 6.0E-01	< 7.3E-01
	2023/03/08 06:00	0.0	0.012	< 3.5E+00	< 6.8E+00	< 7.6E-01	< 5.9E-01
	2023/03/09 06:00	0.0	0.012	< 3.9E+00	—	< 5.5E-01	< 6.7E-01
D排水路	2023/03/03 07:36	0.0	0.010	< 2.7E+00	—	< 4.0E-01	< 5.7E-01
	2023/03/04 07:25	0.0	0.010	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	< 5.6E-01
	2023/03/05 07:00	0.0	0.009	< 3.1E+00	—	< 6.7E-01	< 5.3E-01
	2023/03/06 07:15	0.0	0.011	< 3.0E+00	—	< 7.0E-01	< 5.9E-01
	2023/03/07 07:15	0.0	0.011	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 5.1E-01
	2023/03/08 07:20	0.0	0.012	< 2.8E+00	< 6.9E+00	< 3.6E-01	< 4.4E-01
	2023/03/09 07:32	0.0	0.014	< 2.9E+00	—	< 3.6E-01	< 5.6E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/20 07:14	5.5E+00	< 6.0E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2023/03/20 07:09	< 3.5E+00	< 5.1E-01	1.0E+00
K排水路	2023/03/20 06:00	1.3E+01	< 5.9E-01	7.3E+00
BC排水路	2023/03/20 06:00	< 3.6E+00	< 7.0E-01	< 6.5E-01
D排水路	2023/03/20 07:17	< 3.5E+00	< 5.2E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。