

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/10 07:20	0.0	0.001	3.8E+00	—	< 4.3E-01	1.3E+00
	2023/03/11 07:20	0.0	0.001	3.4E+00	—	< 5.4E-01	1.4E+00
	2023/03/12 07:10	0.0	0.002	< 3.0E+00	—	< 3.7E-01	1.1E+00
	2023/03/13 07:03	9.5	0.001	< 2.7E+00	—	< 6.0E-01	1.1E+00
	2023/03/14 07:30	0.0	0.002	4.0E+00	—	< 7.6E-01	1.8E+00
	2023/03/15 07:15	0.0	0.001	4.2E+00	< 7.9E+00	< 6.8E-01	3.6E+00
	2023/03/16 07:10	0.0	0.001	5.4E+00	—	< 5.9E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2023/03/10 07:30	0.0	0.006	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	< 7.0E-01
	2023/03/11 07:30	0.0	0.012	< 3.3E+00	—	< 4.6E-01	8.3E-01
	2023/03/12 07:20	0.0	0.012	< 3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 7.3E-01
	2023/03/13 07:13	9.5	0.012	< 2.7E+00	—	< 4.4E-01	1.1E+00
	2023/03/14 07:35	0.0	0.013	< 2.7E+00	—	< 4.0E-01	7.5E-01
	2023/03/15 07:09	0.0	0.015	< 2.9E+00	< 7.9E+00	< 7.0E-01	7.9E-01
	2023/03/16 07:18	0.0	0.015	< 3.1E+00	—	< 6.4E-01	< 6.7E-01
K排水路	2023/03/10 06:00	0.0	0.008	7.0E+00	—	< 4.8E-01	2.8E+00
	2023/03/11 06:00	0.0	0.008	< 3.5E+00	—	< 6.0E-01	2.5E+00
	2023/03/12 06:00	0.0	0.008	3.7E+00	—	< 6.0E-01	2.5E+00
	2023/03/13 06:00	9.5	0.008	1.4E+01	—	< 5.8E-01	1.4E+01
	2023/03/14 06:00	0.0	0.009	8.6E+00	—	< 6.1E-01	6.6E+00
	2023/03/15 06:00	0.0	0.009	6.8E+00	1.0E+02	< 6.8E-01	3.5E+00
	2023/03/16 06:00	0.0	0.009	4.9E+00	—	< 4.4E-01	2.9E+00
BC排水路	2023/03/10 06:00	0.0	0.009	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 6.1E-01
	2023/03/11 06:00	0.0	0.013	< 3.2E+00	—	< 3.9E-01	< 5.5E-01
	2023/03/12 06:00	0.0	0.011	< 3.2E+00	—	< 6.4E-01	< 6.6E-01
	2023/03/13 06:00	9.5	0.012	< 3.7E+00	—	< 7.3E-01	< 7.1E-01
	2023/03/14 06:00	0.0	0.009	< 3.1E+00	—	< 6.0E-01	< 6.0E-01
	2023/03/15 06:00	0.0	0.008	< 3.6E+00	< 7.9E+00	< 4.8E-01	< 5.3E-01
	2023/03/16 06:00	0.0	0.012	< 3.7E+00	—	< 4.9E-01	< 5.8E-01
D排水路	2023/03/10 07:25	0.0	0.009	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	5.0E-01
	2023/03/11 07:25	0.0	0.009	< 3.5E+00	—	< 5.2E-01	< 5.9E-01
	2023/03/12 07:15	0.0	0.010	< 3.0E+00	—	< 6.0E-01	< 6.5E-01
	2023/03/13 07:08	9.5	0.010	< 2.7E+00	—	< 5.8E-01	< 7.0E-01
	2023/03/14 07:20	0.0	0.011	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	< 5.6E-01
	2023/03/15 07:18	0.0	0.017	< 2.9E+00	< 7.8E+00	< 5.0E-01	< 7.1E-01
	2023/03/16 07:14	0.0	0.014	< 3.1E+00	—	< 7.0E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路	2023/03/10 07:50	0.0	0.009	< 2.7E+00	< 7.2E+00	< 6.3E-01	7.6E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/27 07:12	< 3.4E+00	< 7.5E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2023/03/27 07:22	< 3.4E+00	< 7.0E-01	1.6E+00
K排水路	2023/03/27 06:00	3.2E+01	6.9E-01	3.0E+01
BC排水路	2023/03/27 06:00	< 3.6E+00	< 3.8E-01	< 4.7E-01
D排水路	2023/03/27 07:17	< 3.4E+00	< 7.0E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0.5 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。