

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/04/25 08:01	3.4E+00	< 4.6E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2023/04/25 08:11	< 3.2E+00	< 6.3E-01	1.2E+00
K排水路	2023/04/25 06:00	5.3E+00	< 7.4E-01	2.7E+00
BC排水路	2023/04/25 06:00	< 3.5E+00	< 3.6E-01	< 4.7E-01
D排水路	2023/04/25 08:06	< 3.2E+00	< 7.0E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。