

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/06/16 07:30	4.2E+00	< 5.9E-01	3.1E+00
物揚場排水路	2023/06/16 07:25	1.1E+01	< 6.7E-01	7.5E+00
K排水路	2023/06/16 06:00	1.2E+02 ※2	2.2E+00	1.1E+02 ※2
BC排水路	2023/06/16 06:00	7.8E+00	< 6.7E-01	7.8E-01
D排水路	2023/06/16 07:35	6.4E+00	< 3.5E-01	2.1E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・○.○E±○とは, ○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は56 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。
※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。