

### 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/06/28 07:11	5.4E+00	< 7.5E+00	< 5.0E-01	3.6E+00
物揚場排水路	2023/06/28 07:21	< 3.3E+00	7.9E+00	< 5.6E-01	9.0E-01
K排水路	2023/06/28 06:00	1.2E+01	1.4E+02	< 7.7E-01	9.3E+00
BC排水路	2023/06/28 06:00	< 3.3E+00	< 5.3E+00	< 4.4E-01	< 5.2E-01
D排水路	2023/06/28 07:16	< 3.3E+00	< 5.3E+00	< 3.6E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は12.5 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/06/29 07:45	6.0E+00	< 5.6E-01	3.1E+00
物揚場排水路	2023/06/29 07:55	3.4E+00	< 4.4E-01	1.6E+00
K排水路	2023/06/29 06:00	5.0E+01	1.2E+00	4.0E+01
BC排水路	2023/06/29 06:00	6.2E+00	< 6.5E-01	7.0E-01
D排水路	2023/06/29 07:50	< 3.0E+00	< 3.9E-01	7.0E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
  - ・採取当日の降雨量は5.5 mm
  - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。