

## 地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下貯水槽 周辺観測孔 ( i ~ iii )	A1	—	—
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	2023/08/08 06:35	< 2.2E+01
	A6	—	—
	A7	—	—
	A8	2023/08/08 06:27	< 2.2E+01
	A9	—	—
	A10	—	—
	A11	2023/08/08 06:22	< 2.2E+01
	A12	—	—
	A13	—	—
	A14	2023/08/08 06:15	< 2.2E+01
	A15	—	—
	A16	—	—
	A17	2023/08/08 06:07	< 2.2E+01
	A18	—	—
	A19	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・  $○.○E±○$ とは,  $○.○ \times 10^{±○}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。