

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/07/19 07:55	4.1E+03	< 9.8E+01	7.1E+01	3.3E+03
	下流側	2023/07/19 07:40	3.4E+03	6.0E+02	2.7E+01	1.3E+03
2号機放水路立坑水	上流側	2023/07/19 07:50	1.3E+03	< 9.7E+01	1.6E+01	8.1E+02
	下流側	2023/07/19 07:45	1.2E+02	1.1E+02	< 6.5E+00	4.3E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。