

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/08/11 08:45	7.1E+03	< 1.2E+02	1.1E+02	5.9E+03
	下流側	2023/08/11 08:35	3.8E+03	5.3E+02	3.7E+01	1.5E+03
2号機放水路立坑水	上流側	2023/08/11 08:50	1.2E+03	< 1.2E+02	1.4E+01	8.1E+02
	下流側	2023/08/11 08:38	1.5E+02	< 1.2E+02	< 6.5E+00	3.8E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。