

1号機, 2号機放水路 分析結果

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2023/08/21 08:09 | 1.1E+04 | < 1.1E+02 | 2.0E+02 | 9.1E+03 |
| | 下流側 | 2023/08/21 08:26 | 3.7E+03 | 4.6E+02 | 3.3E+01 | 1.4E+03 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2023/08/21 08:13 | 1.2E+03 | < 1.1E+02 | 2.1E+01 | 1.0E+03 |
| | 下流側 | 2023/08/21 08:29 | 1.5E+02 | < 1.1E+02 | < 9.0E+00 | 4.1E+01 |

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。