

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/09/22 08:15	0.5	0.002	4.1E+00	—	< 7.0E-01	2.9E+00
	2023/09/23 07:37	6.5	0.014	< 3.0E+00	—	< 5.7E-01	1.6E+00
	2023/09/24 07:25	0.0	0.001	4.1E+00	—	< 7.0E-01	2.2E+00
	2023/09/25 07:40	0.0	0.002	3.4E+00	—	< 4.1E-01	1.6E+00
	2023/09/26 07:52	1.0	0.001	5.6E+00	—	< 6.3E-01	2.2E+00
	2023/09/27 08:20	8.0	0.002	5.2E+00	< 7.2E+00	< 5.5E-01	3.6E+00
	2023/09/28 08:00	3.5	0.004	3.5E+00	—	< 4.6E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2023/09/22 08:25	0.5	0.005	4.9E+00	—	< 4.6E-01	1.2E+00
	2023/09/23 07:47	6.5	0.006	1.9E+01	—	< 6.3E-01	1.1E+01
	2023/09/24 07:35	0.0	0.005	< 3.7E+00	—	< 5.9E-01	1.2E+00
	2023/09/25 07:45	0.0	0.004	< 3.2E+00	—	< 7.1E-01	1.2E+00
	2023/09/26 07:44	1.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.2E-01	1.2E+00
	2023/09/27 08:30	8.0	0.005	< 3.6E+00	< 7.2E+00	< 6.0E-01	1.2E+00
	2023/09/28 08:10	3.5	0.005	< 3.1E+00	—	< 6.0E-01	2.1E+00
K排水路	2023/09/22 06:00	0.5	0.020	1.3E+01	—	< 5.4E-01	1.0E+01
	2023/09/23 06:00	6.5	0.027	5.2E+01	—	< 6.9E-01	4.5E+01
	2023/09/24 06:00	0.0	0.016	1.5E+01	—	< 6.3E-01	6.9E+00
	2023/09/25 06:00	0.0	0.015	1.4E+01	—	< 6.7E-01	6.2E+00
	2023/09/26 06:00	1.0	0.015	1.3E+01	—	< 5.4E-01	7.1E+00
	2023/09/27 06:00	8.0	0.014	1.1E+01	1.1E+02	< 4.8E-01	9.7E+00
	2023/09/28 06:00	3.5	0.020	3.7E+01	—	< 1.2E+00	3.4E+01
BC排水路	2023/09/22 06:00	0.5	0.006	4.9E+00	—	< 5.3E-01	< 6.6E-01
	2023/09/23 06:00	6.5	0.098	8.8E+00	—	< 7.7E-01	< 6.7E-01
	2023/09/24 06:00	0.0	0.006	4.0E+00	—	< 5.7E-01	< 6.7E-01
	2023/09/25 06:00	0.0	0.004	4.8E+00	—	< 5.5E-01	< 7.0E-01
	2023/09/26 06:00	1.0	0.007	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	< 7.3E-01
	2023/09/27 06:00	8.0	0.006	< 2.9E+00	< 7.2E+00	< 5.5E-01	< 5.6E-01
	2023/09/28 06:00	3.5	0.017	3.5E+00	—	< 8.1E-01	8.8E-01
D排水路	2023/09/22 08:20	0.5	0.018	< 3.4E+00	—	< 6.7E-01	< 8.0E-01
	2023/09/23 07:42	6.5	0.012	< 3.2E+00	—	< 6.4E-01	< 7.6E-01
	2023/09/24 07:30	0.0	0.022	< 3.7E+00	—	< 7.9E-01	< 7.0E-01
	2023/09/25 07:35	0.0	0.015	< 3.2E+00	—	< 5.7E-01	6.0E-01
	2023/09/26 07:48	1.0	0.026	< 2.7E+00	—	< 6.7E-01	< 5.9E-01
	2023/09/27 08:25	8.0	0.023	< 3.6E+00	< 7.2E+00	< 6.0E-01	1.4E+00
	2023/09/28 08:05	3.5	0.029	< 3.1E+00	—	< 6.3E-01	< 7.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/10/09 08:39	5.1E+00	< 4.7E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2023/10/09 08:46	1.0E+01	< 6.5E-01	8.7E+00
K排水路	2023/10/09 06:00	1.3E+01	< 6.5E-01	9.3E+00
BC排水路	2023/10/09 06:00	< 3.2E+00	< 3.5E-01	< 4.9E-01
D排水路	2023/10/09 08:42	< 3.2E+00	< 7.5E-01	2.0E+00
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は24 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。