

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	2023/11/20 06:45	< 1.0E+01	1.5E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2023/11/20 06:41	< 1.0E+01	3.1E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2023/11/20 07:49	< 1.0E+01	1.3E+01
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2023/11/20 07:54	< 1.0E+01	4.6E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2023/11/20 07:58	< 1.0E+01	2.2E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	採取中止	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては, 検出限界値を5Bq/L未満に設定。

・ 採取中止理由: 系統点検のため