

2024年4月30日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 |
|-------------|---|------------------|--------------|
| | | | 全β (Bq/L) |
| 地下水バイパス 調査孔 | b | 2024/04/29 07:26 | 2.5E+01 |
| | c | 2024/04/29 06:50 | < 2.4E+01 |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。