

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2024/05/08 07:25	1.4E+04	< 8.6E+01	1.8E+02	1.1E+04
	下流側	2024/05/08 07:14	3.1E+03	5.1E+02	1.9E+01	8.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2024/05/08 07:29	1.1E+03	< 8.7E+01	1.5E+01	7.4E+02
	下流側	2024/05/08 07:17	2.0E+02	1.1E+02	< 8.1E+00	4.7E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。