

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2024/05/29 07:25	1.2E+04	< 9.2E+01	1.6E+02	9.6E+03
	下流側	2024/05/29 06:30	2.9E+03	4.4E+02	1.1E+01	8.4E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2024/05/29 07:29	9.5E+02	< 9.1E+01	1.4E+01	6.5E+02
	下流側	2024/05/29 06:33	2.1E+02	< 9.2E+01	< 8.1E+00	4.9E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは,  $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。