

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2024/06/29 07:15 | 4.7E+00 | < 3.8E-01 | 2.1E+00 |
| 物揚場排水路 | 2024/06/29 07:20 | < 3.4E+00 | < 7.3E-01 | 7.4E-01 |
| K排水路 | 2024/06/29 06:00 | 1.3E+01 | < 4.8E-01 | 7.5E+00 |
| BC排水路 | 2024/06/29 06:00 | < 3.3E+00 | < 5.0E-01 | < 6.5E-01 |
| D排水路 | 2024/06/29 07:17 | < 3.3E+00 | < 4.0E-01 | < 4.6E-01 |
| 5,6号機排水路 ^{※1} | — | — | — | — |

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。