

1号機, 2号機放水路 分析結果

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2024/08/23 06:50 | 1.4E+04 | < 1.3E+02 | 1.7E+02 | 1.1E+04 |
| | 下流側 | 2024/08/23 07:16 | 2.8E+03 | 4.3E+02 | 1.2E+01 | 8.7E+02 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2024/08/23 06:45 | 1.3E+03 | < 1.3E+02 | 1.8E+01 | 9.9E+02 |
| | 下流側 | 2024/08/23 07:19 | 2.1E+02 | < 1.3E+02 | < 6.1E+00 | 5.5E+01 |

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。