

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2024/08/30 07:25	1.3E+04	< 1.3E+02	1.6E+02	1.1E+04
	下流側	2024/08/30 07:05	3.0E+03	3.6E+02	1.2E+01	9.3E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2024/08/30 07:20	1.4E+03	< 1.3E+02	1.2E+01	9.8E+02
	下流側	2024/08/30 07:08	2.3E+02	< 1.3E+02	< 7.0E+00	5.0E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E±〇$ とは, $〇.〇 \times 10^{±〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。