

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/07/28 07:19	< 3.1E+00	< 4.2E-01	2.5E+00
物揚場排水路	2024/07/28 07:26	4.2E+00	< 5.4E-01	1.3E+00
K排水路	2024/07/28 06:00	2.1E+01	< 6.9E-01	1.4E+01
BC排水路	2024/07/28 06:00	< 3.1E+00	< 7.0E-01	< 7.5E-01
D排水路	2024/07/28 07:22	< 4.1E+00	< 7.6E-01	< 8.7E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。