

### 地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	
	No.2 【B】	2024/07/01 07:15	< 1.0E+01	4.9E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2024/07/01 07:11	< 1.0E+01	9.8E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2024/07/01 07:17	< 1.0E+01	1.3E+01
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2024/07/01 07:13	< 1.0E+01	6.4E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2024/07/01 07:10	< 1.0E+01	1.9E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2024/07/01 07:03	< 3.7E+00	1.3E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・ 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。