

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2024/12/03 07:23	< 1.3E+01	< 1.2E+02
E-4	2024/12/03 07:28	< 1.3E+01	< 1.2E+02
E-5	2024/12/03 07:33	< 1.3E+01	1.3E+02
E-8	2024/12/03 07:38	< 1.3E+01	2.7E+02
E-9	2024/12/03 07:13	9.4E+02	< 1.2E+02
E-10	2024/12/03 07:18	< 1.3E+01	< 1.2E+02
E-13	2024/12/03 07:44	< 1.3E+01	< 1.2E+02
E-14	2024/12/03 07:43	< 1.3E+01	< 1.2E+02

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $〇.〇E±〇$ とは、 $〇.〇 \times 10^{±〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。