

2024年10月29日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

| 採取地点        |   | 採取日時             | 分析項目         |
|-------------|---|------------------|--------------|
|             |   |                  | 全β<br>(Bq/L) |
| 地下水バイパス 調査孔 | b | 2024/10/28 07:46 | < 2.3E+01    |
|             | c | 2024/10/28 06:39 | < 2.3E+01    |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・  $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。