

2024年11月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β・H-3)

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス 調査孔	b	2024/11/25 07:05	< 2.3E+01	1.8E+01
	c	2024/11/25 06:48	< 2.3E+01	2.8E+02

- 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は $3.1×10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1×10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- H-3以外は既にお知らせ済み。