

2024年12月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β・H-3)

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス 調査孔	b	2024/12/16 06:55	< 2.1E+01	1.7E+01
	c	2024/12/16 06:33	< 2.1E+01	2.7E+02

- 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- H-3以外は既にお知らせ済み。