

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/11/10 07:38	7.8E+00	< 7.2E-01	4.1E+00
物揚場排水路	2024/11/10 07:31	< 3.5E+00	< 4.8E-01	1.3E+00
K排水路	2024/11/10 06:00	1.1E+01	< 5.7E-01	5.5E+00
BC排水路	2024/11/10 06:00	< 3.0E+00	< 5.5E-01	< 7.0E-01
D排水路	2024/11/10 07:35	< 3.0E+00	< 3.9E-01	< 4.5E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・ $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・採取当日の降雨量は0 mm
  - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。