

## 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/11/20 07:30	< 3.2E+00	< 7.1E+00	< 7.3E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2024/11/20 07:38	< 3.7E+00	< 7.3E+00	< 4.5E-01	6.0E-01
K排水路	2024/11/20 06:00	8.6E+00	9.0E+01	< 5.7E-01	4.4E+00
BC排水路	2024/11/20 06:00	< 3.2E+00	< 7.1E+00	< 7.0E-01	< 6.2E-01
D排水路	2024/11/20 07:34	< 3.2E+00	< 7.3E+00	< 3.5E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0.5 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/11/21 07:38	< 3.7E+00	< 5.0E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2024/11/21 07:44	3.9E+00	< 8.4E-01	2.2E+00
K排水路	2024/11/21 06:00	1.2E+01	< 4.6E-01	1.0E+01
BC排水路	2024/11/21 06:00	< 3.5E+00	< 6.7E-01	< 6.1E-01
D排水路	2024/11/21 07:41	< 3.5E+00	< 4.6E-01	< 4.7E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
  - ・採取当日の降雨量は3.5 mm
  - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。