

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2025/03/04 07:32	< 1.6E+01	< 1.3E+02
E-4	2025/03/04 07:36	< 1.6E+01	3.8E+02
E-5	2025/03/04 07:40	< 1.6E+01	< 1.3E+02
E-8	2025/03/04 07:48	< 1.6E+01	2.1E+02
E-9	2025/03/04 07:24	3.9E+03	< 1.3E+02
E-10	2025/03/04 07:28	< 1.3E+01	< 1.3E+02
E-13	2025/03/04 07:45	< 1.3E+01	< 1.3E+02
E-14	2025/03/04 07:44	< 1.3E+01	< 1.3E+02

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。