

### 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/03/05 08:51	8.9E+00	< 6.6E+00	< 5.1E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2025/03/05 08:57	1.6E+01	< 6.6E+00	< 5.9E-01	9.2E+00
K排水路	2025/03/05 06:00	4.9E+01	1.2E+01	< 8.7E-01	3.9E+01
BC排水路	2025/03/05 06:00	2.7E+00	< 6.7E+00	< 4.1E-01	< 6.2E-01
D排水路	2025/03/05 08:54	4.1E+00	< 6.6E+00	< 5.9E-01	1.7E+00
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は54 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/03/06 08:16	3.0E+00	< 5.5E-01	2.1E+00
物揚場排水路	2025/03/06 08:21	3.8E+00	< 5.9E-01	2.5E+00
K排水路	2025/03/06 06:00	1.9E+01	< 4.5E-01	1.5E+01
BC排水路	2025/03/06 06:00	1.7E+01	< 6.7E-01	< 6.6E-01
D排水路	2025/03/06 08:18	< 2.6E+00	< 6.9E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・  $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
  - ・ 排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。