

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/04/16 06:40	3.7E+03	< 1.0E+02	3.5E+01	3.1E+03
	下流側	2025/04/16 07:20	2.6E+03	3.8E+02	< 7.1E+00	7.6E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/04/16 06:45	1.2E+03	< 1.1E+02	7.6E+00	7.6E+02
	下流側	2025/04/16 07:25	3.0E+02	1.1E+02	< 8.3E+00	3.6E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。