

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/02 07:40	9.1E+00	< 8.0E+00	< 5.9E-01	3.6E+00
物揚場排水路	2025/04/02 07:48	1.4E+01	< 7.2E+00	< 7.3E-01	1.1E+01
K排水路	2025/04/02 06:00	5.2E+01	9.4E+00	5.2E-01	4.9E+01
BC排水路	2025/04/02 06:00	< 3.4E+00	< 8.1E+00	< 6.2E-01	1.6E+00
D排水路	2025/04/02 07:44	7.9E+00	< 7.2E+00	< 5.5E-01	2.0E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は71 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/03 07:36	< 3.7E+00	< 6.3E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2025/04/03 07:44	3.9E+00	< 7.5E-01	3.0E+00
K排水路	2025/04/03 06:00	2.9E+01	< 6.8E-01	2.0E+01
BC排水路	2025/04/03 06:00	8.5E+00	< 5.5E-01	< 5.2E-01
D排水路	2025/04/03 07:40	< 3.7E+00	< 6.7E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は7 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。