

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/03/21 07:26	0.0	0.002	5.6E+00	—	< 7.5E-01	2.3E+00
	2025/03/22 06:46	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 7.6E-01	2.3E+00
	2025/03/23 07:30	0.0	0.002	< 3.8E+00	—	< 4.5E-01	8.0E-01
	2025/03/24 07:05	0.0	0.001	3.9E+00	—	< 6.6E-01	1.2E+00
	2025/03/25 08:29	0.0	0.001	4.2E+00	—	< 5.6E-01	1.1E+00
	2025/03/26 07:34	0.0	0.002	4.2E+00	< 6.6E+00	< 5.2E-01	3.1E+00
	2025/03/27 06:49	0.0	0.001	5.9E+00	—	< 5.8E-01	3.3E+00
物揚場排水路	2025/03/21 07:33	0.0	0.004	< 3.8E+00	—	< 5.9E-01	6.8E-01
	2025/03/22 06:53	0.0	0.004	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	7.5E-01
	2025/03/23 07:37	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 7.2E-01	6.1E-01
	2025/03/24 07:12	0.0	0.004	< 3.7E+00	—	< 7.2E-01	7.2E-01
	2025/03/25 08:33	0.0	0.058	< 3.9E+00	—	< 5.9E-01	9.9E-01
	2025/03/26 07:41	0.0	0.004	< 3.8E+00	< 6.8E+00	< 5.1E-01	7.3E-01
	2025/03/27 06:56	0.0	0.004	< 2.4E+00	—	< 5.5E-01	8.6E-01
K排水路	2025/03/21 06:00	0.0	0.007	1.1E+01	—	< 5.9E-01	6.3E+00
	2025/03/22 06:00	0.0	0.007	8.6E+00	—	< 5.5E-01	6.3E+00
	2025/03/23 06:00	0.0	0.007	8.4E+00	—	< 6.4E-01	7.8E+00
	2025/03/24 06:00	0.0	0.007	9.6E+00	—	< 5.9E-01	6.7E+00
	2025/03/25 06:00	0.0	0.005	1.1E+01	—	< 6.3E-01	6.5E+00
	2025/03/26 06:00	0.0	0.005	8.4E+00	9.0E+01	< 7.4E-01	6.7E+00
	2025/03/27 06:00	0.0	0.005	1.2E+01	—	< 6.5E-01	5.5E+00
BC排水路	2025/03/21 06:00	0.0	0.006	1.1E+01	—	< 5.1E-01	< 5.1E-01
	2025/03/22 06:00	0.0	0.005	6.3E+00	—	< 6.4E-01	< 5.5E-01
	2025/03/23 06:00	0.0	0.005	4.1E+00	—	< 5.4E-01	< 5.9E-01
	2025/03/24 06:00	0.0	0.004	3.4E+00	—	< 5.2E-01	< 5.2E-01
	2025/03/25 06:00	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 4.8E-01	< 5.2E-01
	2025/03/26 06:00	0.0	0.004	< 3.4E+00	< 6.6E+00	< 5.1E-01	< 5.8E-01
	2025/03/27 06:00	0.0	0.004	< 3.7E+00	—	< 6.2E-01	< 4.8E-01
D排水路	2025/03/21 07:29	0.0	0.028	< 3.8E+00	—	< 7.3E-01	< 5.9E-01
	2025/03/22 06:49	0.0	0.031	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	< 4.1E-01
	2025/03/23 07:33	0.0	0.031	< 3.8E+00	—	< 5.1E-01	< 4.5E-01
	2025/03/24 07:08	0.0	0.029	< 3.0E+00	—	< 5.6E-01	< 5.7E-01
	2025/03/25 08:25	0.0	0.029	< 2.9E+00	—	< 6.6E-01	< 5.8E-01
	2025/03/26 07:37	0.0	0.028	< 3.4E+00	< 6.7E+00	< 6.7E-01	< 7.8E-01
	2025/03/27 06:52	0.0	0.032	< 2.4E+00	—	< 6.2E-01	9.9E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/07 07:15	< 3.4E+00	< 7.0E-01	1.0E+00
物揚場排水路	2025/04/07 07:25	< 3.7E+00	< 5.1E-01	< 6.2E-01
K排水路	2025/04/07 06:00	1.1E+01	< 7.5E-01	8.4E+00
BC排水路	2025/04/07 06:00	1.4E+01	< 6.3E-01	< 5.3E-01
D排水路	2025/04/07 07:20	< 3.7E+00	< 6.1E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。