

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/09 07:45	4.1E+00	< 6.3E+00	< 6.5E-01	3.4E+00
物揚場排水路	2025/04/09 07:53	< 3.3E+00	8.0E+00	< 4.9E-01	7.8E-01
K排水路	2025/04/09 06:00	8.9E+00	6.8E+01	< 7.0E-01	7.8E+00
BC排水路	2025/04/09 06:00	3.9E+01	< 6.3E+00	< 5.5E-01	< 4.2E-01
D排水路	2025/04/09 07:48	< 3.3E+00	< 4.0E+00	< 5.3E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路※ ¹	2025/04/09 07:02	< 3.7E+00	< 4.0E+00	< 6.7E-01	< 5.7E-01

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・ H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/10 07:52	6.6E+00	< 5.7E-01	4.4E+00
物揚場排水路	2025/04/10 08:00	< 3.1E+00	< 5.7E-01	5.6E-01
K排水路	2025/04/10 06:00	1.1E+01	< 6.2E-01	6.5E+00
BC排水路	2025/04/10 06:00	5.5E+01	< 5.1E-01	< 4.8E-01
D排水路	2025/04/10 07:56	< 3.1E+00	< 6.0E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は0.5 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。