

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/03/28 07:17	0.0	0.001	< 3.7E+00	—	< 5.8E-01	3.5E+00
	2025/3/29 7:35	0.0	0.002	6.3E+00	—	< 5.3E-01	3.3E+00
	2025/03/30 07:55	0.0	0.002	4.5E+00	—	< 6.7E-01	1.4E+00
	2025/03/31 06:54	0.0	0.001	4.3E+00	—	< 4.5E-01	1.6E+00
	2025/04/01 08:10	23.0	0.001	4.6E+00	—	< 7.4E-01	< 6.3E-01
	2025/04/02 07:40	71.0	0.353	9.1E+00	< 8.0E+00	< 5.9E-01	3.6E+00
	2025/04/03 07:36	7.0	0.009	< 3.7E+00	—	< 6.3E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2025/03/28 07:09	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	< 7.1E-01
	2025/03/29 07:30	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 6.7E-01	< 6.8E-01
	2025/03/30 08:05	0.0	0.004	< 3.6E+00	—	< 7.3E-01	7.4E-01
	2025/03/31 07:02	0.0	0.004	< 3.4E+00	—	< 5.9E-01	< 5.5E-01
	2025/04/01 08:18	23.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 7.3E-01	< 7.1E-01
	2025/04/02 07:48	71.0	0.093	1.4E+01	< 7.2E+00	< 7.3E-01	1.1E+01
	2025/04/03 07:44	7.0	0.006	3.9E+00	—	< 7.5E-01	3.0E+00
K排水路	2025/03/28 06:00	0.0	0.005	1.2E+01	—	< 7.0E-01	7.1E+00
	2025/03/29 06:00	0.0	0.005	1.1E+01	—	< 5.4E-01	1.1E+01
	2025/03/30 06:00	0.0	0.005	8.1E+00	—	< 6.9E-01	6.0E+00
	2025/03/31 06:00	0.0	0.005	1.1E+01	—	< 6.5E-01	6.2E+00
	2025/04/01 06:00	23.0	0.005	1.1E+01	—	< 6.5E-01	5.5E+00
	2025/04/02 06:00	71.0	0.147	5.2E+01	9.4E+00	5.2E-01	4.9E+01
	2025/04/03 06:00	7.0	0.016	2.9E+01	—	< 6.8E-01	2.0E+01
BC排水路	2025/03/28 06:00	0.0	0.009	< 3.7E+00	—	< 5.9E-01	< 6.0E-01
	2025/03/29 06:00	0.0	0.004	< 4.1E+00	—	< 3.9E-01	< 5.2E-01
	2025/03/30 06:00	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.4E-01	< 5.1E-01
	2025/03/31 06:00	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 7.5E-01	< 6.8E-01
	2025/04/01 06:00	23.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	< 6.0E-01
	2025/04/02 06:00	71.0	1.274	< 3.4E+00	< 8.1E+00	< 6.2E-01	1.6E+00
	2025/04/03 06:00	7.0	0.032	8.5E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
D排水路	2025/03/28 07:13	0.0	0.030	< 3.2E+00	—	< 6.2E-01	< 6.0E-01
	2025/03/29 07:40	0.0	0.023	< 3.3E+00	—	< 5.9E-01	< 5.3E-01
	2025/03/30 07:58	0.0	0.029	< 3.6E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
	2025/03/31 06:58	0.0	0.028	< 3.4E+00	—	< 4.4E-01	< 5.7E-01
	2025/04/01 08:14	23.0	0.021	< 3.5E+00	—	< 5.5E-01	< 7.1E-01
	2025/04/02 07:44	71.0	0.552	7.9E+00	< 7.2E+00	< 5.5E-01	2.0E+00
	2025/04/03 07:40	7.0	0.042	< 3.7E+00	—	< 6.7E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/14 08:10	9.5E+00	< 7.2E-01	8.4E+00
物揚場排水路	2025/04/14 08:20	1.7E+01	< 8.9E-01	1.3E+01
K排水路	2025/04/14 06:00	2.8E+01	< 5.2E-01	2.4E+01
BC排水路	2025/04/14 06:00	4.0E+00	< 5.5E-01	< 5.9E-01
D排水路	2025/04/14 08:15	1.0E+01	< 7.9E-01	4.4E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は37.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。