

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/18 07:45	0.0	0.002	5.3E+00	—	< 5.5E-01	2.2E+00
	2025/04/19 06:50	0.0	0.001	6.7E+00	—	< 7.3E-01	2.4E+00
	2025/04/20 07:45	5.5	0.002	3.4E+00	—	< 5.5E-01	1.7E+00
	2025/04/21 07:40	0.0	0.002	< 3.0E+00	—	< 4.8E-01	2.1E+00
	2025/04/22 08:05	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 6.4E-01	2.1E+00
	2025/04/23 07:25	1.5	0.002	3.7E+00	< 6.0E+00	< 5.2E-01	1.8E+00
	2025/04/24 07:10	0.0	0.002	3.6E+00	—	< 7.4E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2025/04/18 07:41	0.0	0.005	< 3.4E+00	—	< 6.2E-01	7.7E-01
	2025/04/19 06:45	0.0	0.005	3.1E+00	—	< 7.1E-01	8.4E-01
	2025/04/20 07:51	5.5	0.004	< 3.7E+00	—	< 5.6E-01	1.0E+00
	2025/04/21 07:45	0.0	0.005	< 3.5E+00	—	< 5.2E-01	8.3E-01
	2025/04/22 08:12	0.0	0.005	< 3.8E+00	—	< 5.5E-01	9.1E-01
	2025/04/23 07:32	1.5	0.005	< 3.3E+00	< 6.1E+00	< 5.6E-01	8.8E-01
	2025/04/24 07:17	0.0	0.004	< 2.6E+00	—	< 5.2E-01	7.7E-01
K排水路	2025/04/18 06:00	0.0	0.007	1.1E+01	—	< 6.0E-01	9.8E+00
	2025/04/19 06:00	0.0	0.009	1.3E+01	—	< 4.5E-01	1.0E+01
	2025/04/20 06:00	5.5	0.005	1.3E+01	—	< 4.4E-01	8.8E+00
	2025/04/21 06:00	0.0	0.007	1.6E+01	—	< 6.2E-01	1.2E+01
	2025/04/22 06:00	0.0	0.007	1.0E+01	—	< 5.5E-01	8.0E+00
	2025/04/23 06:00	1.5	0.006	1.5E+01	7.9E+01	< 7.1E-01	9.1E+00
	2025/04/24 06:00	0.0	0.006	1.1E+01	—	< 5.0E-01	8.7E+00
BC排水路	2025/04/18 06:00	0.0	0.009	8.8E+00	—	< 6.2E-01	< 6.6E-01
	2025/04/19 06:00	0.0	0.007	1.0E+01	—	< 6.8E-01	< 6.5E-01
	2025/04/20 06:00	5.5	0.007	6.2E+00	—	< 5.1E-01	< 4.7E-01
	2025/04/21 06:00	0.0	0.010	6.4E+00	—	< 4.5E-01	< 5.0E-01
	2025/04/22 06:00	0.0	0.007	6.9E+00	—	< 3.9E-01	< 5.5E-01
	2025/04/23 06:00	1.5	0.009	3.5E+00	< 6.0E+00	< 7.1E-01	< 6.8E-01
	2025/04/24 06:00	0.0	0.008	< 3.5E+00	—	< 5.1E-01	< 5.5E-01
D排水路	2025/04/18 07:50	0.0	0.021	< 3.4E+00	—	< 5.4E-01	< 7.1E-01
	2025/04/19 06:52	0.0	0.020	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
	2025/04/20 07:47	5.5	0.022	< 3.2E+00	—	< 5.2E-01	< 5.6E-01
	2025/04/21 07:35	0.0	0.019	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	< 5.5E-01
	2025/04/22 08:08	0.0	0.017	< 3.3E+00	—	< 6.2E-01	< 5.0E-01
	2025/04/23 07:28	1.5	0.022	< 3.3E+00	< 6.0E+00	< 6.6E-01	< 4.7E-01
	2025/04/24 07:13	0.0	0.016	< 2.6E+00	—	< 6.0E-01	< 6.8E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/05/05 07:43	< 4.2E+00	< 5.2E-01	8.3E-01
物揚場排水路	2025/05/05 07:52	3.1E+00	< 6.8E-01	9.5E-01
K排水路	2025/05/05 06:00	1.4E+01	< 5.9E-01	1.0E+01
BC排水路	2025/05/05 06:00	1.5E+01	< 6.3E-01	< 7.0E-01
D排水路	2025/05/05 07:47	< 4.2E+00	< 4.5E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。