

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/05/02 07:36	50.0	0.001	< 3.6E+00	—	< 5.5E-01	1.1E+00
	2025/05/03 07:35	4.5	0.008	< 3.8E+00	—	< 5.0E-01	2.2E+00
	2025/05/04 08:15	0.0	0.002	< 4.1E+00	—	< 5.9E-01	1.6E+00
	2025/05/05 07:43	0.0	0.001	< 4.2E+00	—	< 5.2E-01	8.3E-01
	2025/05/06 07:23	13.0	0.002	4.6E+00	—	< 5.1E-01	1.2E+00
	2025/05/07 07:52	14.0	0.045	< 3.8E+00	< 8.8E+00	< 6.3E-01	1.4E+00
	2025/05/08 07:25	0.0	0.002	8.1E+00	—	< 5.2E-01	2.6E+00
物揚場排水路	2025/05/02 07:41	50.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 8.2E-01	7.2E-01
	2025/05/03 07:43	4.5	0.007	5.6E+00	—	< 4.4E-01	4.1E+00
	2025/05/04 08:24	0.0	0.005	5.7E+00	—	< 4.8E-01	1.2E+00
	2025/05/05 07:52	0.0	0.005	3.1E+00	—	< 6.8E-01	9.5E-01
	2025/05/06 07:32	13.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	7.6E-01
	2025/05/07 08:01	14.0	0.012	5.0E+00	< 6.9E+00	< 5.5E-01	4.3E+00
	2025/05/08 07:33	0.0	0.005	< 3.7E+00	—	< 7.0E-01	1.0E+00
K排水路	2025/05/02 06:00	50.0	0.010	1.1E+01	—	< 6.3E-01	8.2E+00
	2025/05/03 06:00	4.5	0.017	7.2E+01	—	7.5E-01	6.1E+01
	2025/05/04 06:00	0.0	0.012	2.2E+01	—	< 5.9E-01	1.5E+01
	2025/05/05 06:00	0.0	0.008	1.4E+01	—	< 5.9E-01	1.0E+01
	2025/05/06 06:00	13.0	0.007	1.6E+01	—	< 5.2E-01	1.1E+01
	2025/05/07 06:00	14.0	0.042	4.3E+01	1.6E+01	< 6.0E-01	3.5E+01
	2025/05/08 06:00	0.0	0.009	2.1E+01	—	< 5.3E-01	1.2E+01
BC排水路	2025/05/02 06:00	50.0	0.009	< 3.6E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
	2025/05/03 06:00	4.5	0.025	9.1E+00	—	< 5.9E-01	< 5.2E-01
	2025/05/04 06:00	0.0	0.009	1.8E+01	—	< 6.0E-01	< 7.0E-01
	2025/05/05 06:00	0.0	0.006	1.5E+01	—	< 6.3E-01	< 7.0E-01
	2025/05/06 06:00	13.0	0.008	1.1E+01	—	< 4.5E-01	< 4.7E-01
	2025/05/07 06:00	14.0	0.227	< 3.2E+00	< 8.8E+00	< 6.2E-01	< 6.1E-01
	2025/05/08 06:00	0.0	0.008	2.2E+01	—	< 6.7E-01	< 7.6E-01
D排水路	2025/05/02 07:38	50.0	0.022	< 3.3E+00	—	< 5.0E-01	< 4.7E-01
	2025/05/03 07:38	4.5	0.031	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	< 5.7E-01
	2025/05/04 08:19	0.0	0.022	< 3.2E+00	—	< 6.2E-01	< 6.1E-01
	2025/05/05 07:47	0.0	0.020	< 4.2E+00	—	< 4.5E-01	< 5.7E-01
	2025/05/06 07:27	13.0	0.021	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	< 6.8E-01
	2025/05/07 07:56	14.0	0.113	4.2E+00	< 6.9E+00	< 5.6E-01	< 7.0E-01
	2025/05/08 07:28	0.0	0.022	< 2.2E+00	—	< 4.5E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- （例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/05/19 07:02	< 4.1E+00	< 5.9E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2025/05/19 06:58	3.4E+00	< 5.5E-01	1.2E+00
K排水路	2025/05/19 06:00	1.7E+01	< 4.8E-01	1.3E+01
BC排水路	2025/05/19 06:00	5.0E+00	< 6.7E-01	< 6.7E-01
D排水路	2025/05/19 06:55	< 4.1E+00	< 5.9E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。