

2025年4月13日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Pu)

採取地点	採取日時	分析項目	
		Pu-238 (Bq/L)	Pu-239+240 (Bq/L)
1号機サブドレン	2024/10/18 07:17	< 5.7E-04	< 5.7E-04
2号機サブドレン	2024/10/18 07:05	< 7.5E-04	< 7.5E-04
	2024/11/15 07:20	< 7.0E-04	< 5.9E-04
	2024/12/20 07:10	< 6.0E-04	< 6.6E-04
3号機サブドレン	2024/11/15 07:36	< 6.1E-04	< 6.7E-04
4号機サブドレン	2024/12/20 07:30	< 6.2E-04	< 5.2E-04
5号機サブドレン	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—
構内深井戸	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは, $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
- (例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 分析機関 : 株式会社 化研