


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/04/18 06:52	< 5.1E+00	< 4.7E+00	9.8E+01
2号機サブドレン	2025/04/18 07:10	< 1.1E+01	1.0E+01	1.0E+03
3号機サブドレン	2025/04/18 07:15	< 3.7E+00	< 4.7E+00	< 3.8E+00
4号機サブドレン	2025/04/18 07:35	< 4.0E+00	< 3.9E+00	< 4.5E+00
5号機サブドレン	2025/04/18 08:20	< 3.4E+00	< 3.9E+00	< 4.5E+00
6号機サブドレン	2025/04/18 08:25	< 5.2E+00	< 5.0E+00	< 4.9E+00
構内深井戸	2025/04/18 09:45	< 2.8E+00	< 2.9E+00	< 3.8E+00

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度




福島第一 2号機サブドレン放射能濃度



福島第一 3号機サブドレン放射能濃度




福島第一 4号機サブドレン放射能濃度




1/10 以降, NDのためプロットデータはありません。

1/10 以降, NDのためプロットデータはありません。



(1,000,000Bq/L)



福島第一 構内深井戸放射能濃度

