

2025年8月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下水バイパス 調査孔	b	2025/08/11 07:06	< 2.1E+01
	c	2025/08/11 07:40	< 2.1E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・  $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。