

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/07/21 06:36	7.5E+03	< 1.0E+02	6.0E+01	6.3E+03
	下流側	2025/07/21 07:45	2.9E+03	4.8E+02	8.7E+00	7.6E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/07/21 06:40	1.4E+03	< 1.0E+02	< 6.9E+00	7.3E+02
	下流側	2025/07/21 07:50	3.6E+02	< 1.0E+02	< 6.0E+00	6.1E+01

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。

・ 〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。

（例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E－01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。