

1号機，2号機放水路 分析結果

| 採取地点      |     | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|           |     |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/08/11 06:52 | 7.4E+03      | < 1.0E+02     | 6.2E+01          | 6.1E+03          |
|           | 下流側 | 2025/08/11 07:12 | 2.9E+03      | 4.3E+02       | < 7.6E+00        | 7.3E+02          |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/08/11 06:47 | 1.2E+03      | < 1.0E+02     | < 8.3E+00        | 6.9E+02          |
|           | 下流側 | 2025/08/11 07:15 | 3.8E+02      | < 1.0E+02     | < 6.9E+00        | 6.0E+01          |

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。  
・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。  
・ 〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1，3.1E－01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。