

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/08/01 07:20	29.0	0.002	4.1E+00	—	< 4.2E-01	2.4E+00
	2025/08/02 07:50	22.5	0.011	5.5E+00	—	< 5.8E-01	4.1E+00
	2025/08/03 07:29	0.5	0.003	6.0E+00	—	< 6.3E-01	1.8E+00
	2025/08/04 07:53	0.0	0.005	< 4.0E+00	—	< 5.1E-01	2.1E+00
	2025/08/05 07:43	0.0	0.003	< 3.1E+00	—	< 5.1E-01	2.4E+00
	2025/08/06 08:03	4.5	0.003	< 3.7E+00	< 5.0E+00	< 6.7E-01	1.7E+00
	2025/08/07 07:50	4.5	0.003	< 3.8E+00	—	< 5.9E-01	3.4E+00
物揚場排水路	2025/08/01 07:26	29.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 5.9E-01	1.1E+00
	2025/08/02 07:57	22.5	0.007	1.5E+01	—	< 5.9E-01	1.3E+01
	2025/08/03 07:37	0.5	0.005	< 3.3E+00	—	< 5.4E-01	2.2E+00
	2025/08/04 07:56	0.0	0.005	4.4E+00	—	< 6.2E-01	2.0E+00
	2025/08/05 07:47	0.0	0.005	3.5E+00	—	< 6.1E-01	1.1E+00
	2025/08/06 08:08	4.5	0.005	3.5E+00	7.6E+00	< 6.4E-01	1.2E+00
	2025/08/07 08:06	4.5	0.005	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	1.5E+00
K排水路	2025/08/01 06:00	29.0	0.009	2.2E+01	—	< 6.6E-01	1.6E+01
	2025/08/02 06:00	22.5	0.021	1.2E+02	—	9.1E-01	9.5E+01
	2025/08/03 06:00	0.5	0.010	4.4E+01	—	< 6.7E-01	2.9E+01
	2025/08/04 06:00	0.0	0.010	2.5E+01	—	< 5.9E-01	2.0E+01
	2025/08/05 06:00	0.0	0.010	2.5E+01	—	< 4.8E-01	1.8E+01
	2025/08/06 06:00	4.5	0.009	2.6E+01	8.2E+01	< 6.2E-01	1.7E+01
	2025/08/07 06:00	4.5	0.009	2.9E+01	—	< 5.1E-01	2.2E+01
BC排水路	2025/08/01 06:00	29.0	0.000	< 3.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.3E-01
	2025/08/02 06:00	22.5	0.054	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	< 8.3E-01
	2025/08/03 06:00	0.5	0.010	< 3.7E+00	—	< 4.5E-01	< 5.7E-01
	2025/08/04 06:00	0.0	0.006	< 4.0E+00	—	< 4.4E-01	< 5.9E-01
	2025/08/05 06:00	0.0	0.006	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	< 8.2E-01
	2025/08/06 06:00	4.5	0.003	< 3.7E+00	< 5.0E+00	< 6.2E-01	< 5.6E-01
	2025/08/07 06:00	4.5	0.006	< 3.8E+00	—	< 4.9E-01	< 6.2E-01
D排水路	2025/08/01 07:23	29.0	0.034	< 3.3E+00	—	< 6.9E-01	< 7.2E-01
	2025/08/02 07:53	22.5	0.039	< 2.7E+00	—	< 5.0E-01	< 5.8E-01
	2025/08/03 07:33	0.5	0.025	< 3.3E+00	—	< 7.0E-01	< 6.6E-01
	2025/08/04 07:54	0.0	0.024	< 3.2E+00	—	< 6.6E-01	< 6.4E-01
	2025/08/05 07:44	0.0	0.024	< 3.1E+00	—	< 4.5E-01	7.8E-01
	2025/08/06 08:04	4.5	0.027	< 2.9E+00	< 5.0E+00	< 4.3E-01	< 6.5E-01
	2025/08/07 07:59	4.5	0.029	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/08/18 07:49	< 4.2E+00	< 6.5E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2025/08/18 07:53	< 3.3E+00	< 6.7E-01	1.7E+00
K排水路	2025/08/18 06:00	1.9E+01	< 6.2E-01	1.6E+01
BC排水路	2025/08/18 06:00	< 4.2E+00	< 5.1E-01	< 4.6E-01
D排水路	2025/08/18 07:51	< 3.3E+00	< 5.9E-01	7.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。