

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	2025/08/28 07:50	< 9.5E+00	1.1E+01
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	2025/08/28 07:46	< 9.5E+00	1.1E+02
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	8/28 採取中止	—	—
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	2025/08/28 07:50	< 4.1E+00	1.4E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	2025/08/28 07:45	< 9.5E+00	5.2E+01
	No.10 【K】	2025/08/28 07:40	< 9.5E+00	1.5E+02
	No.11 【L】	2025/08/28 07:40	< 9.5E+00	1.6E+02
	No.12 【M】※	—	—	—

・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。

（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

・採取中止理由：系統点検のため