

2025年9月29日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井No.10 分析結果(全 β ・H-3)

採取地点	採取日時	分析機関	分析項目	
			全 β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井 No.10	9/18 採取中止	東京電力	—	—
		日本分析センター	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc E \pm \bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc \times 10^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 分析機関「東京電力」は既にお知らせ済み。
- ・ 採取中止理由：系統点検のため