

サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr・γ)

採取地点	採取日時	分析項目							
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/04/18 06:52	< 1.7E+00	1.7E+03	7.1E+01	< 1.8E+02	9.8E+02	< 5.1E+00	< 4.7E+00	9.8E+01
2号機サブドレン	2025/04/18 07:10	< 1.7E+00	2.6E+03	9.2E+01	< 1.9E+02	1.1E+03	< 1.1E+01	1.0E+01	1.0E+03
	2025/05/16 06:40	< 1.7E+00	3.4E+03	6.0E+01	< 1.8E+02	1.2E+03	< 1.3E+01	1.6E+01	1.5E+03
	2025/06/20 06:50	< 1.8E+00	1.8E+03	3.1E+01	< 1.1E+02	4.8E+02	< 1.0E+01	9.1E+00	8.2E+02
3号機サブドレン	2025/05/16 07:10	< 1.6E+00	3.9E+00	5.6E+03	< 1.3E-01	5.4E-01	< 3.4E+00	< 4.6E+00	< 3.8E+00
4号機サブドレン	2025/06/20 07:11	< 1.8E+00	2.7E+00	7.5E+00	< 6.5E-02	1.2E-01	< 5.0E+00	< 4.9E+00	< 3.8E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・I-131，Cs-134，Cs-137については既にお知らせ済み。