

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/10/01 06:35	1.2E+04	< 1.2E+02	1.0E+02	9.8E+03
	下流側	2025/10/01 06:54	2.7E+03	4.3E+02	< 8.1E+00	7.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/10/01 06:30	1.4E+03	< 1.2E+02	< 1.7E+01	9.0E+02
	下流側	2025/10/01 06:51	4.0E+02	< 1.2E+02	< 8.1E+00	6.2E+01

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。