

2025年10月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/10/06 06:20	1.2E+04	< 1.2E+02	1.0E+02	9.8E+03
	下流側	2025/10/06 06:48	2.9E+03	4.7E+02	7.3E+00	7.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/10/06 06:24	1.2E+03	< 1.1E+02	< 8.8E+00	7.5E+02
	下流側	2025/10/06 06:50	4.2E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	4.5E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。