

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/11/21 06:47	5.3E+03	< 1.1E+02	3.5E+01	4.4E+03
	下流側	2025/11/21 07:15	2.7E+03	4.2E+02	< 8.5E+00	7.7E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/11/21 06:42	5.4E+02	< 1.1E+02	< 8.8E+00	4.1E+02
	下流側	2025/11/21 07:20	5.1E+02	< 1.1E+02	< 7.1E+00	6.9E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。