

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点                   | 採取日時             | 分析項目         |                  |                  |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 全β<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| A排水路                   | 2025/10/05 07:35 | < 4.3E+00    | < 7.0E-01        | 3.9E+00          |
| 物揚場排水路                 | 2025/10/05 07:42 | < 3.0E+00    | < 6.3E-01        | 1.6E+00          |
| K排水路                   | 2025/10/05 06:00 | 1.4E+01      | < 6.6E-01        | 1.0E+01          |
| BC排水路                  | 2025/10/05 06:00 | < 4.3E+00    | < 6.4E-01        | < 6.1E-01        |
| D排水路                   | 2025/10/05 07:38 | < 3.0E+00    | < 5.5E-01        | < 5.9E-01        |
| 5,6号機排水路※ <sup>1</sup> | —                | —            | —                | —                |

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は4 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※<sup>1</sup> 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。