

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/05 07:31	< 3.6E+00	< 6.1E-01	9.6E-01
物揚場排水路	2025/11/05 07:36	3.3E+00	< 5.7E-01	1.7E+00
K排水路	2025/11/05 06:00	1.3E+01	< 4.9E-01	1.1E+01
BC排水路	2025/11/05 06:33	2.7E+02 ※2	< 5.9E-01	< 7.1E-01
D排水路	2025/11/05 07:33	< 3.6E+00	< 5.5E-01	< 7.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。