

### 構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/12/19 07:39	0.0	0.001	4.2E+00	—	< 5.1E-01	2.1E+00
	2025/12/20 06:50	1.5	0.001	5.3E+00	—	< 4.5E-01	1.6E+00
	2025/12/21 06:41	8.0	0.001	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	1.1E+00
	2025/12/22 06:57	0.0	0.002	< 2.7E+00	—	< 5.8E-01	1.3E+00
	2025/12/23 07:29	0.0	0.002	5.3E+00	—	< 4.8E-01	2.9E+00
	2025/12/24 07:35	10.0	0.001	5.4E+00	< 6.4E+00	< 7.0E-01	3.0E+00
	2025/12/25 07:28	10.0	0.002	3.5E+00	—	< 5.1E-01	1.3E+00
物揚場排水路	2025/12/19 07:32	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	6.0E-01
	2025/12/20 06:57	1.5	0.004	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	< 6.8E-01
	2025/12/21 06:49	8.0	0.004	3.0E+00	—	< 4.4E-01	1.1E+00
	2025/12/22 07:01	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 7.0E-01	1.1E+00
	2025/12/23 07:35	0.0	0.004	< 2.8E+00	—	< 6.1E-01	9.8E-01
	2025/12/24 07:43	10.0	0.004	< 3.5E+00	7.7E+00	< 5.9E-01	< 8.0E-01
	2025/12/25 07:35	10.0	0.005	3.8E+00	—	< 6.2E-01	1.9E+00
K排水路	2025/12/19 06:00	0.0	0.006	1.3E+01	—	< 5.4E-01	6.8E+00
	2025/12/20 06:00	1.5	0.006	8.4E+00	—	< 7.4E-01	7.2E+00
	2025/12/21 06:00	8.0	0.009	1.9E+01	—	< 6.7E-01	1.3E+01
	2025/12/22 06:00	0.0	0.008	1.8E+01	—	< 6.2E-01	1.2E+01
	2025/12/23 06:00	0.0	0.006	1.4E+01	—	< 6.6E-01	8.7E+00
	2025/12/24 06:00	10.0	0.006	9.0E+00	7.6E+01	< 5.0E-01	6.7E+00
	2025/12/25 06:00	10.0	0.009	1.9E+01	—	< 5.7E-01	1.3E+01
BC排水路	2025/12/19 06:00	0.0	0.015	< 2.7E+00	—	< 6.3E-01	< 5.8E-01
	2025/12/20 06:00	1.5	0.020	< 3.5E+00	—	< 5.7E-01	< 5.5E-01
	2025/12/21 06:00	8.0	0.019	< 2.9E+00	—	< 7.5E-01	< 6.3E-01
	2025/12/22 06:00	0.0	0.025	< 2.7E+00	—	< 4.5E-01	< 5.9E-01
	2025/12/23 06:00	0.0	0.022	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	< 4.7E-01
	2025/12/24 06:00	10.0	0.017	< 3.4E+00	< 6.4E+00	< 6.2E-01	< 5.5E-01
	2025/12/25 06:00	10.0	0.019	< 2.9E+00	—	< 6.3E-01	< 6.1E-01
D排水路	2025/12/19 07:36	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	< 6.0E-01
	2025/12/20 06:53	1.5	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	6.1E-01
	2025/12/21 06:44	8.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 3.9E-01	< 5.2E-01
	2025/12/22 06:50	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	< 6.3E-01
	2025/12/23 07:32	0.0	0.005	3.0E+00	—	< 6.7E-01	< 7.0E-01
	2025/12/24 07:31	10.0	0.005	< 3.5E+00	< 6.4E+00	< 6.2E-01	< 6.0E-01
	2025/12/25 07:31	10.0	0.006	< 3.6E+00	—	< 7.0E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

2026年1月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 構内排水路 分析結果 (全 $\beta$ ・ $\gamma$ )

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 $\beta$ (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/01/05 07:43	< 4.1E+00	< 6.3E-01	< 7.0E-01
物揚場排水路	2026/01/05 07:35	3.5E+00	< 6.8E-01	8.7E-01
K排水路	2026/01/05 06:00	9.6E+00	< 4.9E-01	5.7E+00
BC排水路	2026/01/05 06:00	< 4.1E+00	< 6.8E-01	< 7.3E-01
D排水路	2026/01/05 07:39	< 2.9E+00	< 6.7E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- 採取当日の降雨量は0 mm
- 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。